

Silâhdar 2/8/958

Sayı: 815

8-8900-14  
Öz: E1 cetveli Hk.

Planlama ve İnşaat Dairesi  
Reisliğine

Temmuz/958 ayına ait (E1) işaretli cetvel ile aylık istatistik bilgiler  
ve grafikleri ekli olarak sunulmuştur.

El. Teknik Daire Reisi

Ek: 2 grafik  
1 E1 cetveli

311000-10000

Mr. J. Edgar Hoover

G. Y. - 2098-8

Page 1

Memorandum for the Director

Subject: [Illegible]

Reference is made to [Illegible]

Very truly yours,

Mr. J. Edgar Hoover

E 1

**Enerji İstihsal Tesislerinin Aylık Üretimlerine ait bilgileri**  
**İhtiva eden Cetvel**

MÜESSESENİN ADI : I.E.T.T.Silâhdar fabrikası

1958 ..... yılının Tem. ayına aittir.

**1. Santralin Gücü :**

,Ayın üçüncü çarşamba günü santralin verebileceği en yüksek güç (kW) :

130.000 kW

**2. Puvant Takat (kW) :**

- a. Ayın üçüncü çarşamba günü içinde santralda kaydedilen en yüksek güç (kW) ve saati :
- b. Ayın her hangi bir gününde santralda kaydedilen en yüksek güç (kW), tarihi ve saati :
- c. Ayrıca her ayın üçüncü çarşambası ve onu takip eden pazar günlerine ait santral kayıtları ve varsa yük grafikleri eklenecektir.

20-5-78 19,45 41.000  
16/7/958 saat 20,10 61.000 kW  
14-7-58 19,55 44  
10/7/958 20,40 69.000

**3. Üretim (kWh) :**

Ayın birinci gününden son gününe kadar santralda üretilen enerji :

Taşkömürü ile kWh :

21.221.920 kWh

Linyit ile "

Akaryakıt ile "

Diğer yakıtlar ile "

Su ile "

Üretilen kWh toplamı :

21.221.920

**4. Ay İçinde Dışardan Satın Alınan Enerji varsa :**

Satın alındığı müessese ve miktarı (kWh) :

Ummaniyyeden 30.870.000 kWh

Puvant takatı (kW), tarih ve saati :

23/7/958 saat 20,20 70.000 kWh

**5. Ay İçinde Harice Satılan Enerji varsa :**

Satıldığı müessese ve miktarı (kWh) :

Puvant takatı (kW), tarih ve saati :

**6. Cetvelin Doldurulduğu Gün İçinde Müş'irin Gösterdiği Takat Faktörü Cos Ø**

En Yüksek

Hangi Saatte

0,83

21,00

0,83

21

En Düşük

Hangi Saatte

0,60

00,30

0,22

16,00

**İ Z A H A T :**

6.7.-2098-9

I Bu cetvel **Yazı Makinası** ile doldurulacak ve verilen rakamlarda makina yanlışlığı olmaması için cetvel, yazıldıktan sonra dikkatle gözden geçirilecektir. Gönderdiğimiz cetveller her ay muntazaman doldurulacak ve takip eden ayın 10 undan önce adresimize postalanacaktır.

II Santralin verebileceği güç bildirilirken tamir dolayısıyla o gün çalışmayacak durumda bulunan makinalar hesaba katılmıyacaktır. Ayrıca kazan kapasitelerinin azlığı veya (su santrallerinin de) su yetersizliği dolayısıyla makinaların aynı anda tam yükte çalışamamaları hali de toplam takat hesaplanırken göz önüne alınacaktır.

III Her ayın son gününün saat 24 ünde alınan sayaç kayıtlarına göre cevaplandırılacaktır.

Santralımızda çeşitli yakıt kullanan makinalar varsa bunların ürettikleri (kWh) miktarı ayrı ayrı gösterilecektir. Ayrı sayaçlar yoksa bu makinaların o ay içinde harcadıkları çeşitli yakıt miktarı bildirilecektir.

**BİLDİRİLMESİNİ FAYDALI BULDUĞUNUZ MALÜMAT**

Yukarıdaki rakamlar 195 ayı

Kayıtlarımıza uygundur.

Müessese Müdürünün

İmzası

İm Dışı	Hangi Saatte	İm Dışı	Hangi Saatte
0.00	0.00	0.00	0.00