

T.C.  
Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi  
Yenibedir Köyü Muhtarlığı  
Sayı:

KONU:Elektrik tesisimiz Hk.

20/Kasım/1972

T.E.K. Köy Elektrikasyonu İ2.nel Bölge Müdürlüğüne

İSTANBUL

1- Köyümüzün Elektrik işi ihaleye çıkarılmış ve alan müteahhid köyümüze gelmiştir.Müteahhde gördüğümüz Elektrik projesine göre Köy konağı caddesi köyün batı kısmından köy konağının olduğu yere kadar ve yine Trafo direğinden İstanbul asfaltı istikametine sanayi ceryanı çekilmektedir.

2- Köyümüz Elektrik projesinde Elektrik takatımız 40 KW.lık bir Transformotör ile beslenmektedir.

3- Yukarıda iki madde de izahına yaptığımız Proje durumuna ilâveten birinci madde de Sanayi hattının Trafodan itibaren sokağın sonuna kadar ve Asfalta kadar, Yine Trafodan asfalta çıkan hattın asfalt boyunca devamının sağlanması.İkinci madde de 40 KW.lık bahsi geçen trafonun bugün için dahi köyümüze kafi gelmeyeceği endişesindeyiz.

Köy şehre çok yakın olup Turistik yol üzerinde bulunmasından bir çok teşebbüslerin burada ceryanla ilgili tesisler kuracakları şimdiden istihbar edilmiştir.

Buna göre talebimiz gerek sanayi hattının genişletilmesi gerekse Elektrik gücünün 63 KW.lık bir Transformotörle güçlendirilmesini. Noksan Etüd ettirilen Elektrik direklerinin teminini ve bu işler için gerekli tahsisatın verileceğini şimdiden kabul edilerek gereğine emir ve müsadelerinizi arz ederim.

S a y g ı l a r ı m l a .

Sabri Alpaslan  
Yenibedir Köyü Muhtarı



KÖY ELEKTRİFİKASYONU DAİRE BŞK.  
12. BÖLGE BAŞ. MÜH.

Gelen evrak :

Tarih : 21.11.1972 Sayı : 1330

G.4.13859/1

By. Rıza Kalkan

Bilgi	İşlem	Mutabaka	SERVİSLER	Paraf	Tarih
			Baş mühendis		21/11
			İnceleme mühendisi		
✓			Mühür		
			Kalkulator		
✓✓			Tesis		
			Tesis 2		
			Tesis 3		
			Tesis 4		
✓✓			Ahşap		
			İdari İşler		
			Baş ofis		
			Teknik Büro		
Desya no.			tarih	sayı	

Malzeme ihtiyacı  
listelerinde  
nazarı dikkate  
alınmıştır

2 Sureti Bülal Kalkan

bir  
verilecek

72-12-98

Muhavele  
Donyasına

Bölge Müdürlüğüne.

Durum yerinde tetkik edilerek, kurma  
faziliyetinde bulunan 1 Adet 15 kW. Değirmen ile 1 Adet  
15 kW. tahatında yağ imalat hane yerleri tesbit edilmiş olup  
40 kVA lik mevcut trafo kifayyet etmediğinden 63 kVA lik  
trafo tahviri uygun görülmüştür; ayrıca adı geçen sanayi  
için AG şebekesinde kesit kontrolü yapılmış ve bir kaç direk  
anarı 3XR. dan 5XR. a çıkarılması uygun görülmüş, Bu  
hususla kontrol mühendisliğine bilgi verilip, ayrıca 63 kVA  
lik trafo tahviri için ilgili daireye yaza yazılmıştır.  
Bilgilerinize arz olunur.