

T.C.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI
İst.B.Çalışma Md.
Sayı:İş By.1-464-5
18603

S u r e t

18 Aralık 1952

Gelen evrak

25 Aralık 1952

12705

İstanbul Belediyesi E.T.T.
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

Ş e h i r

İdarenizin Silâhtarğa Elektrik fabrikasında işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından teftiş yapan Bakanlığımız müfettişi Muharrem Taşçıoğlunun tesbit ettiği noksanlar aşağıda gösterilmiştir.

1- Eskiden garaz olarak kullanılan soyunma yerinin islâhı ve buraya matluba muvafık dolapların konulması (T.M.19/C)

2- Banyo dairesinin ihtiyacı karşılayacak şekilde tevsi ve islâh edilmesi (T.M.20)

3- Kül kapısının bulunduğu açık yerde çalıştırılan işçilere yazın toz-dumandan gözlerinin korunması ve kışın vücutlarının muhafazası için tahaffuz malzemesi verilmesi (T.M.19)

4- Yemeklerini çalıştıkları yerde yiyen vardiye servisi işçileri için münasip bir yemek mahalli tefrik edilmesi T.M.18

5- Ayakaltında ve açıkta büyük bir sür'atle dönen ve işçiler için tehlike arzeden motörlerin siperlenmesi T.M.59

6- Kömür parkında çalışan tahmil ve tahliye işçileri ve kışın yağmur ve çamura karşı korunmaları için lâstik çizme ve başlıklı muşamba temin edilmesi T.M.25/b

Mezkûr noksanların iki ay zarfında ikmal ve islâhı ile Bakanlığımıza arz edilmek üzere neticenin Müdürlüğümüze bildirilmesini saygılarımla rica ederim.

Bölge Çalışma Müdürü

Bedi Süngütay

Aslı gibidir.

18 Aralık 1952

Gelen evrak

25 Aralık 1952

12705

İstanbul Veliefendi E.T.T.
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

S e h i r

6.4/3348/1

İdarinizin Şişhane Elektrik Fabrikasında işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından tertip yapın Bakanlığınız müfettişi Muharrem Taşçıoğlu'nun tebliği noksanları aşağıda gösterilmiştir.

- 1- Bakıdan gazlar çıkararak kullanılan soğutma yerinin işahı ve buraya matbu muvafık dolapların konulması (T.M.19/C)
- 2- Banyo bairesinin ihtiyacı karşılayacak şekilde tevzi ve işah edilmesi (T.M.20)
- 3- Kütüphane kapısının bulunduğu aşık yerde çalıştırılan işçilere yerin toz-dumanın gözlerinin korunması ve kirli ve uçuklarının muhafazası için tahafuz malzemesi verilmesi (T.M.19)
- 4- Yemeklerin çalıştırılan yerden ayrı ayrı servise verilmesi işçiler için muvafık bir yemek mahalli tertip edilmesi (T.M.18)
- 5- Ayakkabılarında ve aşıkta büyük bir sirtle dönen ve işçiler için tehlike arz eden motorların siperlenmesi (T.M.29)
- 6- Kömür parçalarında çalışan tahmil ve tahliye işçileri ve kirli yağmur ve çamur karşı korumaları için işatik çizme ve başlık muşamba temini edilmesi (T.M.25/p)

Merkür noksanlarını iki ay içinde tam ve işah ile Bakanlığınızın müfettişine bildirmenizi rica ederim.

Bağcı Çalışma Müdürü
Bedi Şenay

Astı gıdır.