

767

9 Temmuz 1982

Teknik Büro

Kömür Faturası Hk.


TEK
TERMİK SANTRALLAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

İşletmemiz için 20.5.1982 tarihinde 5803 ton kömür yükü ile hareket eden Kaptan Aslan gemisine ait KST tarafından tanzim olunan 451 No.lu fatura ilişikte sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

1-2112 - .Y.2

9 TEM.1982 KİMYA MÜH:F.VAİZOĞLU
9 TEM.1982 TEK.MÜD.YARD:O.SARICA


Üzdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

NOT:Mezkûr fatura İşletmemize
21.6.1982 tarihinde intikal etmiştir.

EKLER: 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Bilgi formu
1 Tahlil Raporu

9 Temmuz 1982

787

Teknik Büro

Kömlük İşletmesi Ltd.

T E K
TEKNIK SAĞLIKLI İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

İşletmeniz için 20.5.1982 tarihinde 5803 ton kömür yükü ile
beraber eden Kömür Alan Komisyonu ile KST tarafından tanzim olunan
451 No.lu fatura ilgilide sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.



G.Y. - 2115 - 1

İşletme Müdürü
Öğrenci ÇİRAK



9 TEM.1982 KİMYA MÜHÜR.VAİZÖZÜ
9 TEM.1982 TEK.MÜD.YARD:O.SARICA

NOT:Hexkur fatura işleminde
21.6.1982 tarihinde iptal edilmiştir.

EKLER: 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Bilgi formu
1 Tahsil Raporu

T. K. İ.
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ MÜESSESESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK

...../...../ 198 ...

Servis : SATIŞ

11 6 Haziran 1982

Sayı : 01-907

Türkiye Elektrik Kurumu İşlet.
Genel Müdürlüğü
"Silahtarğa Santrali"
EYÜP/İSTANBUL

1524

Adınıza sevkedilen Kömürlerin fatura ve ekleri
ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

E K İ :

451 say.fat.
458 say.tah.rap.
1 adet kap.mak.

ŞÖ.15.6.

Hayri GÜNARSLAN
Şube Müdürü

Murat BAHADIR
Müdür Yardımcısı

Kömür Mod. No. : 190/4

T K I
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ
MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

Zonguldağ 31.5.1982

FATURA

No. 451
Yol No. : 447
Verildiği gün : 16-20.5.1982
Verildi yer : F.O.B.Zonguldağ
Satış Şartları : Merkezce tahsil
Belge numarası : 125
Hesap numarası : 127.01

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
"enel "üdürlüğü" ilehtaraka "antrali"
BYÜP/İSTANBUL

6.10.1981

975928

S/S Kaptan Aralan Geminisine yük olarak verilen.	TON	DEĞERİ T.L.	
Cinsi 10/18 6/10	1298 4505 5803	13500,- 13500,-	17.523.000,00 60.817.500,00 78.340.500,00
utubetten yapılan ilave.....			2.607.930,00
Külden yapılan teminat.....			80.948.430,00 7.534.050,00 73.114.380,00
(Tahlil raporu eklidir.)			
S U T E R S atış:18/82.			00/00...TL.....

K.S.T. Model No. 34

Dikkat : Yanlış ve Unutmalar Müstesnadır.

ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

20 / 5 / 1982

ORDİNO No. : 274

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Teslimat Servisinden

Kaptan Aslan Vapuruna Aşağıda Yazılı Miktar Kömür Alın-

mıştır.

	TON
KRIBLE	—
18-50	—
10-18	1298
6-10	4505
0-10	—
05-6	—
SOMİKOK	—
TOPLAM	5803

10 R

DAMGA VERGİSİ

MÜESSESESEMİZCE ÖDENECEKTİR

E.K.İ. Model No. : 450401 Etinorm : 56 81 12

SUVARI

* YILBİLER

VAPUR Acenteligi ve Taahhüt

G. Ural

ZONGULDAK

1/15

500 2 000

1/15/11

G. Y. - 2116 - 3

1518
1521

1503

W. W. HALL
AGRICULTURAL
G. Y. - 2116 - 3
1518

BRANCH VERICAL

REGISTERED OFFICIAL

1518

BİLGİ FORMU

GEVİNİN ADI KAPTAN ASLAN
KONGULDAKTAN HANGİ TARAF 20.5.1982
DİLAFTARDA BOZALMA TARİHİ 2.6.1982
ZOKGULDAKTA ÖLÜMÜN MİKTARI 5803
DİLAFTARDA ÖLÜMLER MİKTARI 5662

ZOKGULDAKTA ALINAN KÜPÜNÜN
KÖMÜRÜN

<u>GİNSİ</u>		<u>EKi</u>	<u>ÇATES</u>
6/10	RUTUBET %	6,48	6,60
"	K. N. KÜL %	15,96	17,84
10/18	RUTUBET %	5,05	5,-
"	K. N. KÜL %	15,70	19,60
	RUTUBET %		
	K. N. KÜL %		

SANTRAL PARKINA BOZALTYILAN EN İŞLETME LABORATUARINDA
ÖLÇÜLEN

RUTUBET % : 6,47
K. N. KÜL % : 14,94

WORLD FORMS

WATSON PATENT
20.7.1983
S.6.1983
2003
2003

DATE

NO.

6.60
17.64
2.
19.60

6.48
12.96
02
19.10

G.Y. - 2116-4

19.60
12.96

TEK
SILAHTARAĞA İŞLETMESİ
Mıya Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

K. Aslan.....Silahtar'dan boşalmıştır.

Cinsi. *b-10*.....

??./*5*./1982. dan *2*./*6*./1982. gününü kadar boşalan

		<u>Ortalama</u>		<u>Elek.No. Delik Büyüklüğü</u>	
					%
Nutubet.....	<i>105°C</i> %	... <i>6.47</i>	9-10	m/m
Rutubet kömürün uçucusu %		... <i>28.33</i>	6-9	"
" " külü %		... <i>13.97</i>	3-6	"
Sabit karbon %		... <i>51.23</i>	1-3	"
Kuru kömür külü %		... <i>14.94</i>	0,5-1	"
" " uçucusu %		... <i>30.29</i>	0,0-5	"
Kuru köm.kalorisi yük.Kcal/kg.		... <i>7245</i>		
Rutubetli köm. " " "		... <i>6558</i>		
Kömürün kalorisi (alç.)					

Kısım Şefi *✓*

10./*6*./1982.

Aslan

İşletme Müdürü

6.7. - 2116-5