

E. K. İ.
Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi
No. 960

Numunenin Tarihi : 23.27-8-1982
Rapor Tanzimi : 2.9.1982

Tahlil Raporu

		Vasati Kül		Vasati Rutubet	
Krible	%				
18/50	%				
10/18	%	13,45	Onç. Kırkbeş	5,22	Beş. Yirmiiki
6/10	%	15,60	Onbeş. Altmış	6,28	Altı. Yirmisekiz
0,5/10	%				
0/10	%				
0,5/6	%				
0/0,5	%				
Tuvenan	%				
Sömikok	%				

E.K.İ. Zonguldak malından T.E.K. Silahtarğa Santrali
EYUP-İSTANBUL hesabına Kaptan Aslan Motorüne Vapuruna Yüklenen
10-18 6-10 kömürlerinden alınıp alıcı ve satıcının mühür ve imzalarını taşıyan
numunenin tahlil neticeleri yukarıda gösterilmiştir.

ZU/SK

Köm. Lab. Müh. y

3 EYLÜL 1982

E. K. İ.

Merkez Laboratuvarı
Baş Mühendisi

FATMA ÇOLAKOĞU

MÜDÜRLÜĞÜ

E.K.İ. Model No. 450412 Etinorm : 56 81/20

ERDEM ÖNAL

G.Y. -2106-4

B İ L G İ F O R M U

CEMİNİN ADI :
ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ :
SİLAPTAR'DA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİH: ²Kaptan Aslan
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR (TON) : 27.8.1982
SİLAPTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR (TON) : 12.9.1982
5802

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNE KÖMÜRÜN DEĞERLERİ: ⁵⁵⁷⁹

<u>CİNSİ:</u>	<u>EKİ</u>	<u>ÇİFTES</u>
6/10 RUTUBET:	6,28	6,45
KÜL	15,60	16,55
10/18 RUTUBET:	5,22	4,84
KÜL	13,45	17,00
RUTUBET:		
KÜL		

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN

RUTUBET: : 5,56
KÜL: : 15,98

G. 4. - 2106 - 5

T E K
SILAHTARAĞA İŞLETMESİ
Kimya Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

K. As 10 in Silahtar'da boşalmıştır.
Cinsi... *Karışık*

1. 1.9. /1982. dan *12. 1.9. /1982.* gününe kadar boşalan
Elek. No. Delik Büyüklüğü

		<i>Ortalama</i>			
Rutubet.....	<i>105°C</i>	%	<i>5,56</i>		%
Rutubet kömürün uçucusu		%	<i>28,56</i>	9-10	m/m
" " külü		%	<i>15,07</i>	6-9	"
Sabit karbon		%	<i>50,79</i>	3-6	"
Kuru kömür külü		%	<i>15,78</i>	1-3	"
" " uçucusu		%	<i>30,26</i>	0,5-1	"
Kuru köm. kalorisı yük. kcal/kg.			<i>7278</i>	0-0,5	"
Rutubetli köm. " " "			<i>6488</i>		"
Kömürün kalorisı (alç.)					

Kısm Şefi
6. 1. 1982

İşletme Müdürü

Wain

G. Y. - 2106-6

1010

7 Ekim 1982

Teknik Büro

Kömür Faturası Hk.

T E K
TERMİK SANTRALLAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

İşletmemiz için Zonguldak'tan 1.8.1982 tarihinde 5803 ton kömür yükü ile hareket eden Keptan Aslan gemisine ait KST tarafından tanzim olunan 757 No.lu fatura ilişikte sunulmuştur.

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere fatura EKi tahlil neticeleri esas alınarak tanzim edilmiş olup ÇATES'le mutabakat sağlanamamıştır.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

6 EKM.1982 KİMYA MÜH:F.VAİZOĞLU
6 EKM.1982 TEK.MÜR.YARD:O.SARICA

Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

NOT:Mezkûr fatura İşletmemize
21.9.1982 tarihinde intikal
etmiştir.

EKLER: 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Bilgi Formu
1 Tahlil Raporu.

7 Ekim 1982

1010

Teknik Büro

Kömler İşletmesi Hk.


T E K
TEKNİK SAĞIRLILAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

İşletme için konulan 1.8.1982 tarihinde 2803 ton kömür
vuku ile hareket eden Kaptan Aşan Gemisine ait KST tarafından teslim
olunan 757 No.lu fatura değişikliği sunulmuştur.

Taklinden de anlaşılacağı üzere fatura iki tabii neticeyi esas
alınarak teslim edilmek üzere KST'ye mütahakkak teslim edilmiştir.

G.4.-2107-1

Geceği için bilgilerinize arz ederim.



İşletme Müdürü
Ünvanlı GİRAN



6 EKM.1982 KİMYA MÜHÜR:VAİZÖZLÜ
6 EKM.1982 TEK.MÜHÜR:YARD:O.SARIDA

NOT:Mesajla fatura işlenmiştir
21.9.1982 tarihinde farklı
durumdadır.

KİMLİK: 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Bilgi Formu
1 Tabii Raporu.

