

T. K. İ.
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ MÜESSESESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK

...../...../ 198 ...
16 Temmuz 1982

Servis : SATIŞ
Sayı : 02-1079

1757

Türkiye Elektrik Kurumu İşlet.
Genel Müdürlüğü
"Silahtarğa Santrali"
EYÜP/İSTANBUL

Adınıza sevkedilen Kömürlerin fatura ve ekleri
ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Kömür Mod. No. : 190/4

E K İ : 569 say.fat.
748 say.tab.rap.
1 adet.kap.mak.

İS/ŞÖ.15/7.

Hayri GÜNARSLAN
Şube Müdürü

Murat BAĞADIR
Müdür Yardımcısı

T. K. İ.
MAHDUT MESULİYETLİ
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Zonguldak Şubesi

TÜRKİYE ELEKTRİK KURULU
SİLAHTAR BÖLÜMÜ

Şiş. No.	Şiş. No.	19 Temmuz 1982
Şiş. No.	Şiş. No.	
Şiş. No.	Muhasebe	Tarih: 19 Temmuz 1982 No: 2539
Şiş. No.	Ticaret	
Şiş. No.	İzmir	
Şiş. No.	Muhasebe	

G.4. - 2112 - 1

...
...
...

T K I
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ
MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

Zonguldak 30.6.1982

FATURA

No. 569
Yol No. : 564
Verildiği gün : 19.21/6/1982
Verildi yer : F.O.E. Zonguldak
Satış Şartları : Merkezce Tahsil ve takip
edilecektir.
Belge numarası : 333
Hesap numarası : 127.01

T.E.K. Silahırağa Santrali
NYÜP/İSTANBUL

6.10.1981

978928

B/S Kaptan Aslan Cemisine yıllık olarak verilen	T O N	DEĞERİ T.L.	
<u>İnsi</u>			
6/10	5028	13.500,-	67.878.000,00
10/18	782	13.500,-	10.557.000,00
	5810		78.435.000,00
Rutubetten yapılan ilave			2.141.910,00
Kulden yapılan tanzimat			80.576.910,00
			7.315.650,00
			73.261.260,00
(Tahlil raporu eklidir)			
Talanış: Yetmişüçmilyonikiyüzsaltmışbirbinikiyüzsaltmış ve.....00/00.....TL.....			

K.S.T. Model No. 34

SATIŞ/İK

Dikkat : Yanlış ve Unutmalar Müstesnadır.

ULAŖTIRMA ŖUBE MÜDÜRLÜĐÜ

21/ 6 / 1982

ORDİNO No. : 333

Eređli Kömürleri İŖletmesi Kömür Teslimat Servisinden


Kaptan Aslan Vapuruna AŖađıda Yazılı Miktar Kömür Alın-

mıŖtır.

	TON
KRİBLE	
18-50	
10-18	782
6-10	5028
0-10	-
05-6	-
SOMİKOK	
TOPLAM	5810

10TL DAMGA VERGİSİ
MÜESSESEMİZCE ÖDENECEKTİR

SUVARI



E.K.İ. Model No. : 450401 Etinorm : 56 81 12

G. Y. - 2112 - 3

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI : Kaptan Aslan
ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ : 21.6.1982
SILAHTAR'DA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİH: 6.7.1982
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR (TON) : 5810
SILAHTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR (TON) : 5558

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNE KÖMÜRÜN DEĞERLERİ:

<u>CİNSİ:</u>	<u>EKİ</u>	<u>CATES</u>
6/10 RUTUBET:	7,72	6,60
KÜL	16,25	17,84
10/18 RUTUBET:	5.-	5.-
KÜL	15.-	19,60
RUTUBET:		
KÜL		

SANTRAL PARKENİN BOŞALTIYERKEN ALINAN NUMUNENİN
RUTUBET: 6,84
KÜL: 13,54

G. Y. - 2112-4

T B K
SILAHTARAĞA İŞLETMESİ
Konya Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L I Z R A P O R U


K. Aslan...
Cinsi... A-10.....

..27../6../1982. dan ..6../7../1982. gününe kadar boşalan
Elek. No. Delik Büyüklüğü

	ortalama			%
Rutubet..... 105 C.....	61,84.			
Rutubet kömürün uçucusu	27,72.	9-10	m/m	
" " külü	13,54.	6-9	"	
Sabit karbon	51,90	3-6	"	
Kuru kömür külü	14,53	1-3	"	
" " uçucusu	29,75	0,5-1	"	
Kuru köm. kalorisini yük. kcal/kg.	7254	0-0,5	"	
Rutubetli köm. " " "	6538			
Kömürün kalorisini (alç.) "				

Kısım Şefi
..17../7../1982

İşletme Müdürü



G.Y. - 2112 - 5

LABOR