

**İ. E. T. T.
ÖZEL KALEM MÜD.**

BASIN YAYIN DIŞ İLİŞKİLER ŞEFLİĞİ

SAYI : 1367

TARİH : 23 Ekim 1979

G. ADI : HÜRRIYET

G. TARİHİ : 21.10.1979

K O N U :

**Şirinevler' de
voltaj değişikliği
şikayetlere yol açıyor**

Bakırköy, Şirinevler' de elektrik voltajının sürekli olarak yükselmesi ve alçalması şikayetlere yol açıyor. Değişik voltajlarla gelen elektriğin kendilerini güç durumda bıraktığını ve elektrikli ev aletlerinin bozulmasına neden olduğunu belirten semt sakinleri, "Bozulan ev aletlerimizi yaptırmak için verdiğimiz paranın haddi hesabı yok. Elektrikimiz devamlı olarak değişik voltajla geliyor. Elektrik idaresi yetkililerine yaptığımız başvuruların tümü sonuçsuz kaldı. Ne yapacağımızı şaşırarak kaldık" dediler.

Şirinevler' de voltaj değişikliği şikayetlere yol açıyor,

Elektirik D

22.10

[Handwritten signature]

Bakırköy y Seb. İlçe

23.10.79

[Handwritten signature]

ELEKTRİK DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlişik kupür ve Genel Müdür-
lük notu gereği rica olunur.
22.10.1979

Nurten KÖKGÜR
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

26 Ekim 1979

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE

Mintaka Müh.nin 12.11.1979
tarihli derkenarına göre bil-
ginizi rica ederim.

5 Kasım 1979

ELEK.D.BAŞKANI

TACETTİN KOKOŞLO

4114

[Handwritten signature]

B. E. T. T. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
1351
21.10.1979



mat. mülh. 26.10.79

6-4. / 3644 / 1

Sebebe müdirlüğüne

Bahsi geçen yer (1010) Başyol
indirici merkezin den beslenmektedir
Tr. II ve Tr. III kademe komütatörü
ayrık olup; Transformator a talye
sine değiştirildiğinde voltajlar
normalde olacaktır bilgisiye sunuldu

12.11.1929



Transformator a talye

Doküman gereği gereği
risica ederim.

14 Kasım 1929

İMZA



F. D. Baki