

T. C.

TEKNIK DAIRESİ
Ulusal Teknik Kurumları ve Araştırma

ULUSAL TEKNİK KURUMLARI VE ARAŞTIRMA
ULUSAL TEKNİK KURUMLARI VE ARAŞTIRMA
Ulusal Teknik Kurumları

Sayı: 444

Silâhdar 9/5/958

Öz: E1 işaretli cetvel Hk.

Planlama ve İnşaat Dairesi
Reisliğine

Nisan/958 ayına ait (E1) işaretli cetvel ile aylık istatistik bilgiler ve grafikleri ekli olarak sunulmuştur.

El, Teknik Daire Reisi

Ek: 2 grafik
1 E1 cetveli

E 1

Enerji İstihsal Tesislerinin Aylık Üretimlerine ait bilgileri
İhtiva eden Cetvel

MÜESSESENİN ADI : İ.B.T.T.Üm.Md.Silâhlar Fabrikası

1958..... yılının Nisan.. ayına aittir.

1. Santralin Gücü :

,Ayın üçüncü çarşamba günü santralin verebileceği en yüksek güç (kW) : 130.000 kW 130.000

2. Puvant Takat (kW) :

- a. Ayın üçüncü çarşamba günü içinde santralda kaydedilen en yüksek güç (kW) ve saati : 21.5 16/4/958 saat 19.40 65.000 kW
- b. Ayın her hangi bir gününde santralda kaydedilen en yüksek güç (kW), tarihi ve saati : 14 15/4/958 ' 19.40 70.000 '
- c. Ayrıca her ayın üçüncü çarşambası ve onu takip eden pazar günlerine ait santral kayıtları ve varsa yük grafikleri eklenecektir.

3. Üretim (kWh) :

Ayın birinci gününden son gününe kadar santralda üretilen enerji :

Taşkömürü ile kWh : 26.296.670 23.148.880 kWh

Linyit ile " :

Akaryakıt ile " :

Diğer yakıtlar ile " :

Su ile " :

Üretilen kWh toplamı : 26.296.670 23.148.880 '

4. Ay İçinde Dışardan Satın Alınan Enerji varsa :

Satın alındığı müessese ve miktarı (kWh) : Umranîye 26.040.000 kWh 25.300 kWh

Puvant takatı (kW), tarih ve saati : 30/4/958 saat 19.40 71.000 kW

5. Ay İçinde Harice Satılan Enerji varsa :

Satıldığı müessese ve miktarı (kWh) :

Puvant takatı (kW), tarih ve saati :

6. Cetvelin Doldurulduğu Gün İçinde Müş'irin Gösterdiği Takat Faktörü Cos Ø

En Yüksek	Hangi Saatte	En Düşük	Hangi Saatte
<u>0.92</u>	<u>6.00</u>	<u>0.71.</u>	<u>11.30</u>
<u>0.86</u>	<u>18.30</u>	<u>0.20</u>	<u>2.30</u>

6.4./2076/2
A
T.C.
MİLLÎ İKTİSADİ İŞLER BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHÜR
İZAHAT:

- I Bu cetvel Yazı Makinası ile doldurulacak ve verilen rakamlarda makina yanlışlığı olmaması için cetvel, yazıldıktan sonra dikkatle gözden geçirilecektir. Gönderdiğimiz cetveller her ay muntazaman doldurulacak ve takip eden ayın 10 undan önce adresimize postalanacaktır.
- II Santralin verebileceği güç bildirilirken tamir dolayısıyla o gün çalışmayacak durumda bulunan makinalar hesaba katılmıyacaktır. Ayrıca kazan kapasitelerinin azlığı veya (su santrallerinin de) su yetersizliği dolayısı ile makinaların aynı anda tam yükte çalışamamaları hali de toplam takat hesaplanırken göz önüne alınacaktır.
- III Her ayın son gününün saat 24 ünde alınan sayaç kayıtlarına göre cevaplandırılacaktır.
Santralmızda çeşitli yakıt kullanan makinalar varsa bunların ürettikleri (kWh) miktarı ayrı ayrı gösterilecektir. Ayrı sayaçlar yoksa bu makinaların o ay içinde harcadıkları çeşitli yakıt miktarı bildirilecektir.

BİLDİRİLMESİNİ FAYDALI BULDUĞUNUZ MALÜMAT

Yukarıdaki rakamlar 195 ayı

Kayıtlarımıza uygundur.

Müessese Müdürünün

İmzası