

T.K.İ.
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Sermayesi: 20.000.000 TL.

Türkiye Elektrik Kurumu
Genel Müdürlüğü
"Silahtaraga Santrali"

EYÜP/İSTANBUL

Adınıza sevkedilen kömürlere ait tanzim edilen fatura
ve ekleri iligik olarak gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Ek:

792 say.fat.
1 adet kap.mak.

Satış: IS/SA

25.9.

Zonguldak: 26/9.1980

ÖZÜ: Fat.Gön.Hk.....

T.K.İ.
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Zonguldak Şubesi

G-4. / 2303 / 1

Türkiye Elektrik Kurumu		
Saha İşleri Md.		
Başb.	İçişleri ve Mali İşleri Şefliği	Savunma
İyi, Mes. Müh.	Mühür	
Bak. Mes. Müh.	İstatistik	
El. Mes. Müh.	Personel	
Te. ve Kon. Müh.	İdare	
Kimya Mes. Müh.	Muhab.	
Eğitim Şefliği	Sağlık	

Tarih: 29 Eylül 1980

No: 3005

T. K. I.
Mahdun Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ
MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

FATURA

Zonguldak. 19.9.1980

792

No.

771

Yol No.

Verildiği gün

16.9.1980 -

Verildiği yer

F.O.B.Zonguldak

Satış Şartları

edilecektir.

Merkezce takip ve tahsil

Belge numarası :

374

Hesap numarası :

127.01

Türkiye Elektrik Kurumu

Genel Müdürlüğü

EYÜP-İSTANBUL

K.S. T. Model No. : 25

S/S Kaptan Aslan

Gemisine yük olarak verilen

Cinsi

10/18

6/10

TON

DEĞER

T. L.

TUTARI

T. L.

2579

7000,-

18.071.000,00

3231

7000,-

22.617.000,00

5804

40.628.000,00

Yalnız: Kırkmilyonaltıyüz yirmidekiz bin ve00/00.....

E

R

U

Satış: GY

DİKKAT : Yanlış ve Unutmalar müstesnadır.

EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ

Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi
ZONGULDAK

ORDİNO NO. ; 493
Zonguldak, 10/9/1980

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Teslimat Servisinden
Kaptan Aslan Vapuruna aşağıda yazılı miktarda kömür alınmıştır.

Ton

Kribble :

18/50 :

10/18 : 2577

6/10 : 7271

0/10 :

0,5/6 :

Somikok :

:

Yekûn : 1804

E.K.İ. Model No. 450401 Etinorm 56 81 12

Y Ü K

Suvari



6.4. | 2305 | L

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI : Kaptan Aslan
ZONGULDAK'TAN HAREKET TARİHİ : 10.9.1980
SILAHTAR'DA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİH : 23.9.1980
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5804
SILAHTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5698

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ.

RUTUBET : 6,05
KURU NUMUNE KÜLÜ : 14,70

Ç A T E S

	<u>RUTUBET</u>	<u>KÜL</u>
6/10	5,87	17,96
10/18	4,90	17,07

G.4. / 2306 / 1

BİLGİ FORMU

GENİNİN ADI :
 ZONGULDAK'TAN HENKET TARINI :
 BİLENTAR DA BOŞALIMANIN BİTİĞİ TARINI :
 ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR :
 BİLENTAR DA ÖLÇÜLEN MİKTAR :

ZARIFAL PARKINA BOŞALTIYIKKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
 LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ.

KURU NUMUNE KÜLÜ : 14,70	ROTURET : 6,05	Ç A T E S	
		HİSTURET	KÜL
10/18	6/10	4,90	17,96
10/11	6/10	4,90	17,96

SİLAHTARAĞA İŞLETMESİ
Kimya Laboratuvarı

K. Arslan.....Silahtar'da boşalmıştır.

Cinsi *6-10*.....

11.9./1980 dan *23.9./1980* gününe kadar *boşalan*

Elek.No.Delik Büyüklüğü

Rutubet.....?	... <i>6.95</i>			<i>9</i>
Rutubet kömürün uçucusu	... <i>28.09</i>	9-10	m/m	.. <i>26</i> ..
" "	... <i>13.51</i>	6-9	"	.. <i>32</i> ..
Sabit karbon	... <i>52.45</i>	3-6	"	.. <i>48</i> ..
Kuru kömür külü	... <i>14.70</i>	1-3	"	.. <i>10</i> ..
" " uçucusu	... <i>29.90</i>	0,5-1	"	.. <i>8</i> ..
Kuru köm.kalorisi yük.kcal/kg	... <i>7271</i>	0-0,5	"	.. <i>6</i> ..
Rutubetli köm. " " "	... <i>66.14</i>			
Kömürün kalorisi (alç.) "			

Kısım Şefi

2.10/1980

Wais

İşletme Müdürü

2 Ekim 1980

11.13

Teknik Büro

Kömür Faturası Hk.


TEK
TERMİK SANTRALLAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

İşletmemiz için Zonguldak'tan 10.9.1980 tarihinde Kaptan Aslan vapuruna yüklenen 5804 ton kömüre ait KST tarafından tanzim edilen 792 No.lu fatura ilişikte sunulmuştur.

Gereği Rm
Bilgilerinize arz olunur.

NOT: Mezkûr fatura İşletmemize
29.9.1980 tarihinde gelmiştir.
EK : 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Bilgi Formu


Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

22 Ekim 1980

1/113 4.9

1/113 4.9

Teknik Büro

Kömler İşletmesi Şk.

T E K

TEKNİK SAĞIRALILAR İŞLETMESİ
DANIŞMANI BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

İşletme için sözleşme ile 10.9.1980 tarihinde yapılan iş sözleşmesi kapsamında 2504 ton kömürün 10.9.1980 tarihinde teslim edilmiş olması nedeniyle 192 No.lu fatura değişikliği sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.



İşletme Müdürü
Üzdevim ÇIRAN

NOT: Kömür faturası işletme için
29.9.1980 tarihinde gelmiştir.
EK : 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Bilgi Formu