

TNo: 8806

12 / 12 / 1978

İ. E. T. T.

ELEKTRİK TEKNİK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

Beyoğlu Mıntıka Mühendisliğinden

Sayı : 613

ÖZ : Trafosu Değişecek M.M.
ler Hakkında

ŞEBEKE MÜDÜRLÜĞÜNE

Beyoğlu Şebekesinde Trafosu Değişmesi İcap Eden İş Emirleri
Bulunan Muhavile Merkezleri Yandaki Listede Belirtilmiştir. Trafo
ların Tebdil Edilmesi İçin Beşiktaş Trafo Atölyesine Emir Vermenizi
saygılarımızla Arz Ederiz.

Beyoğlu Şebekesi
Montaj Servisi

Ferda Ezen

Beyoğlu Mıntıka Mühendisliği Y.

ŞEBEKE No. 4240
TARİHİ: 14. 12. 1978

Model : 601-5 20x14 12.000 y. 12/1977 İ.E.T.T. Matbaası

Atelye festive Bakim Udu

Gereğini rica ederim

13 Aralık 1978

El. Teknik D. Bşk.

[Signature]

Udu

Crab - Udu H. Refere

gereğini rica ederim

[Signature]

15/12.978

6.7. / 3649 / 1

BEYOĞLU ŞEBEKESİNDE İŞ EMİRLERİ İLE TRAFOSU TEBDİL EDİLECEK
MUHAVİLE MERKEZLERİNİN LİSTESİDİR.

İŞ.P.11097 İş/E. 70741

Bomontideki 220 Volt 3107 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 800 K.V.A. Yüğü 835 K.V.A. dır Gelen Güç Taleplerini Karşılama için Trafonun 1250 K.V.A. ile Tebdili 1000

İŞ.P.18565 Keşif No: 50214/16/b 10.2.979 da

Mecidiye köy ortaklar caddesindeki 220 Volt 3353 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 400 K.V.A. dır Trafonun 630 K.V.A. ile Tebdili

İŞ.P. 18553 Keşif No: 50214/16/b

Bomontideki 220 Volt 3396 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 800 K.V.A. Yüğü 836 K.V.A. dır Güç İsteklerini Karşılama için Trafonun 1250 K.V.A. ile tebdili 1000

İŞ.P.18318 Keşif No: 50214/16/b

Küçük Bebek Bogaziçi Üniverstesi içindeki 110 Volt 3208 Nolu Muhavile merkezinin Trafosu 400 K.V.A. dır. Trafonun 630 K.V.A. ile tebdili.

İŞ.P.18199 Keşif No: 50214/16/b

Yeni şehir Hacı il bey Mahallesi içindeki 220 Volt 3538 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 400 K.V.A. dır Trafonun 630 K.V.A. ile Tebdili.

İŞ.P.18126 Keşif No: 50214/16/b

Ömer Hayyam cad İngiliz Sefaretindeki 110 Volt 3278 Nolu Muhavile Merkezin Trafosu 1000 K.V.A. dır Yüğü 980 K.V.A. dır Gelen Güç İsteklerini Karşılama için Trafonun 1250 K.V.A. ile Tebdili.

İŞ.P.18048 Keşif Nolu 50214/16/b 9.2.979 da

Mecidiyeköy Pehlivan sokakta bulunan 220 Volt 3542 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 250 K.V.A. dır Gelen Güç İsteklerinin Karşılama için Trafonun 630 K.V.A. ile Tebdili.

İŞ.P. 18047 Keşif No: 50214/16/b

Gayrettepe Saatçı Bayırındaki 220 Volt 3291 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 630 K.V.A. Yüğü 636 K.V.A. dır Trafonun 800 K.V.A. ile Tebdili.

İŞ.P. 18045 Keşif No: 50214/16/b

Beşiktaş Teşvikiye İşçi Sigorta Blokları Altındaki 220 Volt 3381 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 630 K.V.A. yüğü 680 K.V.A. dır 800 K.V.A. Trafo ile Tebdili.

İŞ.P.17970 Keşif No: 50214/16/b

Ortaköy Kabadaş Erkek Lisesi İçindeki 220 Volt 3474 Nolu Muhavile Merkezlerinin Trafosu 400 K.V.A. dır Trafonun 630 K.V.A. ile Tebdili.

İŞ.P. 17848 Keşif No: 50214/16/b

Tophane Ciciim Sokakta Bulunan 110 Volt 3133 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 400 K.V.A. dır Trafonun 630 K.V.A. ile Tebdili.

İŞ.P.16046 Keşif No: 50143/16/b 11.7.979 da

Gayrettepe Ak Bank Genel Müdürlüğü altında Bulunan 220 Volt 3075 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 630 K.V.A. dır Gelen Güç İsteklerini Karşılama için Trafonun 800 Veya 1000 K.V.A. ile Tebdili.

İŞ.P. 16345 Keşif No: 50143/16

Beşiktaş Asariye Cad desindeki 110 Volt 3109 Nolu Muhavile Merkezinin Trafosu 400 K.V.A. dır Trafonun 630 K.V.A. ile Tebdili.

G-1 / 3650 / 1