

(Silâhdar Santrali)

Silâhdar, 17/9/1965

Sayı : 1209

Dosya: 10

Öz: Şebeke Müdürlüğünce 35 KV.luk devrede takat azaltıcı tedbirlerin alınması Hk.

ELEKTRİK TEKNİK DAİRESİ
REİSLİĞİNE

Dünkü 16/9/1965 perşembe günü puvantı; saat 18,55 de 203 MW.a erişmiş ve 40 MW. Yıldıztepeden, 78 MW. Umraniyeden, ve 85 MW.da Silâhdardan verilmek suretile karşılanmış ve ancak Silâhdar 10/35 KV.luk 848 Amp.luk trafolar 900 Amp.e kadar yüklenmek suretile sürşarj duruma girmişlerdir.

Şehir takatının geçen yıla nazaran erken yükselmesinde, bu yıl yaz saati tatbikatının mevcut olmaması müessir olduğu gibi, aynı zamanda ve bilhassa 35 KV. devre takatının yükselmesinde ve Silâhdar 10/35 KV.luk postanın erken sürşarja girmesinde, dün akşamki puvant için arızı olarak 3 No.lu kablonun puvanttan evvel arızalanması neticesi, müşterek 2-3 depar yükünü teşkil eden 300 Amp.luk ve takriben 3-4 MW.luk yükün Şebekece Altıntepeye yani 35 KV.luk devreye nakledilmiş bulunmasının kısmî bir tesiri olmuş bulunmakla beraber, esasta bu devre müşterilerinin ve sarfiyatının artması, K.B.A. sistemi voltajının düşüklüğü, nisbî reaktif artışı müessir olmaktadır.

Bu durum muvacehesinde ve Yıldıztepe-Umranie takatlerinin arttırılması da henüz sağlanamamış bulunduğuna göre, sürşarja girmiş bulunan Silâhdar 10/35 KV.luk Trafolarının arızalanarak şehir ceryanının büyük mikyasta tahdidi zaruretile karşılaşılmanak ve Yıldıztepe muhasses takatının tecavüzü ile cezalı takat ücreti verilmemek ve mustar ahvâlde 35 KV.luk devrenin yegâne müstakil deparları bulunan Veliefendi hatlarından ceryan kesilmesi mecburiyetile, lüzumundan fazla abonenin izrar edilmesi durumuna düşülmek için, Şebekece 35 KV.luk devre takatının azaltılması gereği takdir ve tensiplerinize arz olunur.

FABRİKA MÜDÜRÜ

A.A.

Ş.B.

Şebeke Md. ca

17.9.1965

Grup

Boz Halis Ökçün

17.9.1965

El. Teknik D. Rs.

30.9.65 günü saat 15.00 de takriben 1,7 MW. takat (Altıntepeden) (2-3) federe aktarılmıştır. Bu kabül aktarma ihtiyaca göre daha da yapılabaktır. Bilginize arz ederim. 14.10.65 Şebeke Md. 7

Trab. Md. ca

5.10/1965

Mühürsüz lüce de lüce el-
çikete soma D. 17/9/65MÜHÜR NO. 1325
20. 8. 365

On: 1924 / 10 / 10
Larkin, Michigan, U.S.A.

Michigan, U.S.A.

6.4. / 1924 / 1

Dear Sir,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the matter mentioned therein. I am sorry to hear that you are having trouble with your car. I will be glad to help you in any way I can.

Yours truly,
J. H. ...
The enclosed check is for the amount of \$100.00. I am sorry that I cannot do more for you at this time. I will be glad to help you again if you need it.

I am sorry to hear that you are having trouble with your car. I will be glad to help you in any way I can. I will be glad to help you again if you need it.

J. H. ...

1924 / 10 / 10

1924 / 10 / 10

1924 / 10 / 10

1924 / 10 / 10

1924 / 10 / 10

Sayı : 1709

Dosya: 10

Öz: Şebeke Müdürlüğünce 35 kV.luk devrede takat azaltıcı tedbirlerin alınması Hk.

ELEKTRİK TEKNİK DAİRESİ
REİSLİĞİNE

Dünkü 16/9/1965 perşembe günü puvantı; saat 18,55 de 203 MW.a erişmiş ve 40 MW. Yıldıztepeden, 78 MW. Umraniyeden, ve 85 MW.da Silâhdardan verilmek suretile karşılanmış ve ancak Silâhdar 10/35 KV.luk 848 Amp.luk trafolar 900 Amp.e kadar yüklenmek suretile sürşarj duruma girmişlerdir.

Şehir takatının geçen yıla nazaran erken yükselmesinde, bu yıl yaz saati tatbikatının mevcut olmaması müessir olduğu gibi, aynı zamanda ve bilhassa 35 KV. devre takatının yükselmesinde ve Silâhdar 10/35 KV.luk postanın erken sürşarja girmesinde, dün akşamki puvant için arızı olarak 3 No.lu kablonun puvanttan evvel arızalanması neticesi, müşterek 2-3 depar yükünü teşkil eden 300 Amp.luk ve takriben 3-4 MW.luk yükün Şebekece Altıntepeye yani 35 KV.luk devreye nakledilmiş bulunmasının kısmi bir tesiri olmuş bulunmakla beraber, esasta bu devre müşterilerinin ve sarfiyatının artması, K.B.A. sistemi voltajının düşüklüğü, nisbi reaktif artışı müessir olmaktadır.

Bu durum muvacehesinde ve Yıldıztepe-Umraniye takatlerinin arttırılması da henüz sağlanamamış bulduğuna göre, sürşarja girmiş bulunan Silâhdar 10/35 KV.luk Trafolarının arızalanarak şehir ceryanının büyük mikyasta tahdidi zaruretile karşılaşılacak ve Yıldıztepe muhasses takatının tecavüzü ile cezalı takat ücreti verilmemek ve mustar ahvâlde 35 KV.luk devrenin yegâne müstakil deparları bulunan Veliefendi hatlarından ceryan kesilmesi mecburiyetile, lüzumundan fazla abonenin izrar edilmesi durumuna düşülmemek için, Şebekece 35 KV.luk devre takatının azaltılması gereği takdir ve tensiplerinize arz olunur.

A.T.

FABRİKA MÜDÜRÜ

Ş.B.

(Sildibdar Sektör)

Sayı : 1709

Doğru : 10

Sildibdar, 17/2/1966

Öz : Şebeke Müdürlüğüne 35 KV.luk devrede tek tek aslılar tedbirlerin alınması hk.

ERKTRİK TARMİK DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ

64 / 1225 / 1

Dünya 16/2/1966 tarihinde 35 KV. lük devrede 203 MW. a erişmiş ve 40 MW. Yılıdırtepeden, 78 MW. Uzunluğundan ve 85 MW. da Sildibdarın verilmiş suretilerle karşılanarak ve ancak Sildibdar 10/35 KV. luk 848 Amp. lik trafolarla 300 Amp. e kadar yüklenmek suretilerle süzülür duruma getirilmiştir.

Şehir tesisinin geçen yılı nazaran erken yapılmasında, bu yıl esaslı tesisatın mevcut olmaması nedeniyle olduğu gibi, aynı zamanda ve bilhassa 35 KV. devre tesisatının yapılmasında ve Sildibdar 10/35 KV. luk postasının erken süzülür tesisinde, bu aşamaki devre için ayrı olarak 3 No.lu kaplamanın devreye alınması neticesinde, müsterek 2-3 devre yükünü taşıyabilen 300 Amp. lik ve takriben 3-4 MW. lik yükün şebekeye alınacağına 35 KV. luk devreye nakledilmiş bulunmasının kısmi bir tesiri olmuş bulunmaktadır. Esasen bu devre müstahzabının ve tesisatının arızaları, K.B.A. sistemi voltajının düşüküğü, nisbi reaktif arızaları nedeniyle olmaktadır.

Bu durum muvacehesinde ve Yılıdırtepede-Uzunluğunda tesisatının artırılması da henüz sağlanmamış bulunmaktadır. Göre, süzülür tesisinin Sildibdar 10/35 KV. luk trafolarının arızalanması şehir tesisinin büyük miktarda tahribatı anlamına gelebilir. Bu nedenle Sildibdar ve Yılıdırtepede tesisatının tesviyesi ile cesatın tahribatını önlemek ve müstahzabın 35 KV. luk devresinin yegâne müstahzabın devreye alınması ile tesviyenin sağlanması mecburiyetindedir. İhtimallen fazla sponeninin zarar edilemesi durumunda tahribatın önlenmesi için, şebekeye 35 KV. luk devre tesisatının artırılması gereği takdirde ve tesisatının tesviyesi olmalıdır.

ERKTRİK TARMİK DAİRESİ

A.A. 10/10

Ş.B.