

T.C.
MİLLÎ İHTİŞAT VE
TİCARET BAKANLIĞI
MİLLÎ İHTİŞAT VE
TİCARET DAİRESİ
MİLLÎ İHTİŞAT VE
TİCARET DAİRESİ
MİLLÎ İHTİŞAT VE
TİCARET DAİRESİ

Sayı:347

Silâhdar 8/3/958

Öz: El işaretli cetbel Hk.

Planlama ve İnşaat Dairesi
Reisliğine

Mart/958 ayına ait (El.)işaretli cetvel ile aylık istatistik bilgiler ve grafikleri eldi olarak sunulmuştur.

Ek: 2 grafik
1 El cetveli

El.Teknik Daire Reisi

22.10.1958

G-4./2077/1

On: 22.10.1958

Planned to inspect

Handwritten note: 22.10.1958

Handwritten note: 22.10.1958

Handwritten note: 22.10.1958

Handwritten note: 22.10.1958

Handwritten note: 22.10.1958

E 1

Enerji İstihsal Tesislerinin Aylık Üretimlerine ait bilgileri
İhtiva eden Cetvel

MÜESSESENİN ADI : İ.E.T.T Um.Md.Silâhdar Fabrikası

195 8 yılının Mart ayına aittir.

1. Santralin Gücü :

,Ayın üçüncü çarşamba günü santralin verebi-
leceği en yüksek güç (kW)

130
130.000 kW

2. Puvant Takat (kW) :

- a. Ayın üçüncü çarşamba günü içinde santralda
kaydedilen en yüksek güç (kW) ve saati
- b. Ayın her hangi bir gününde santralda kayde-
dilen en yüksek güç (kW), tarihi ve saati
- c. Ayrıca her ayın üçüncü çarşambası ve onu ta-
kip eden pazar günlerine ait santral kayıtları
ve varsa yük grafikleri eklenecektir.

15/4/58 19.40 85
19/3/958 saat 18.50 96.000 kW
15/4/58 19.40 80
12/3/958 " 18.50 97.000 "

3. Üretim (kWh) :

Ayın birinci gününden son gününe kadar sant-
ralda üretilen enerji

23.148.880

Taşkömürü ile kWh

29.907.442 kws

Linyit ile "

Akaryakıt ile "

1.218 kws

Diğer yakıtlar ile "

Su ile "

Üretilen kWh toplamı

29.908.660 "

4. Ay İçinde Dışardan Satın Alınan Enerji varsa :

Satın alındığı müessese ve miktarı (kWh)

26.040.000
Umranıye 23.210.000 kws

Puvant takatı (kW), tarih ve saati

5/3/958 saat 18.25 63.000 kW

5. Ay İçinde Harice Satılan Enerji varsa :

Satıldığı müessese ve miktarı (kWh)

Puvant takatı (kW), tarih ve saati

6. Cetvelin Doldurulduğu Gün İçinde Müş'irin Gösterdiği Takat Faktörü Cos Ø

En Yüksek Hangi Saatte

0.90 20.00

0.92 6.20

En Düşük

0.65

0.4

Hangi Saatte

12.30

11.30

İ Z A H A T :

I Bu cetvel Yazı Makinası ile doldurulacak ve verilen rakamlarda makina yanlışlığı olmaması için cetvel, yazıldıktan sonra dikkatle gözden geçirilecektir. Gönderdiğimiz cetveller her ay muntazaman doldurulacak ve takip eden ayın 10 undan önce adresimize postalanacaktır.

II Santralin verebileceği güç bildirilirken tamir dolayısıyla o gün çalışmayacak durumda bulunan makinalar hesaba katılmıyacaktır. Ayrıca kazan kapasitelerinin azlığı veya (su santrallarının da) su yetersizliği dolayısı ile makinaların aynı anda tam yükte çalışamamaları hali de toplam takat hesaplanırken göz önüne alınacaktır.

III Her ayın son gününün saat 24 ünde alınan sayaç kayıtlarına göre cevaplandırılacaktır. Santralımızda çeşitli yakıt kullanan makinalar varsa bunların ürettikleri (kWh) miktarı ayrı ayrı gösterilecektir. Ayrı sayaçlar yoksa bu makinaların o ay içinde harcadıkları çeşitli yakıt miktarı bildirilecektir.

BİLDİRİLMESİNİ FAYDALI BULDUĞUNUZ MALÜMAT

Yukarıdaki rakamlar 195 ayı

Kayıtlarımıza uygundur.

Müessese Müdürünün

İmzası

E₁

Enerji İstihsal Tesislerinin Aylık Üretimlerine ait bilgileri
İhtiva eden Cetvel

MÜESSESENİN ADI :

1958..... yılının Mart ayına aittir.

1. Santralin Gücü :

,Ayın üçüncü çarşamba günü santralin verebi-
leceği en yüksek güç (kW)

130.000 Kw

2. Puvant Takat (kW) :

- a. Ayın üçüncü çarşamba günü içinde santralda
kaydedilen en yüksek güç (kW) ve saati : 13-3-958 18.50 36.000
- b. Ayın her hangi bir gününde santralda kayde-
dilen en yüksek güç (kW), tarihi ve saati : 12-3-958 18.50 32.000
- c. Ayrıca her ayın üçüncü çarşambası ve onu ta-
kip eden pazar günlerine ait santral kayıtları
ve varsa yük grafikleri eklenecektir.

3. Üretim (kWh) :

Ayın birinci gününden son gününe kadar sant-
ralda üretilen enerji

Taşkömürü ile kWh

Linyit ile "

Akaryakıt ile "

Diğer yakıtlar ile "

Su ile "

Üretilen kWh toplamı

29.908.660

4. Ay İçinde Dışardan Satın Alınan Enerji varsa :

Satın alındığı müessese ve miktarı (kWh)

UM. 23.210.000 kWh

Puvant takatı (kW), tarih ve saati

5-3-58 18.25 63000

5. Ay İçinde Harice Satılan Enerji varsa :

Satıldığı müessese ve miktarı (kWh)

Puvant takatı (kW), tarih ve saati

6. Cetvelin Doldurulduğu Gün İçinde Müş'irin Gösterdiği Takat Faktörü Cos Ø

En Yüksek Hangi Saatte

En Düşük

Hangi Saatte

0,90

20

0,65

12.30

6-4. / 2017 / 3

İ Z A H A T :

I Bu cetvel Yazı Makinası ile doldurulacak ve verilen rakamlarda makina yanlışlığı olmaması için cetvel, yazıldıktan sonra dikkatle gözden geçirilecektir. Gönderdiğimiz cetveller her ay muntazaman doldurulacak ve takip eden ayın 10 undan önce adresimize postalanacaktır.

II Santralin verebileceği güç bildirilirken tamir dolayısıyla o gün çalışmayacak durumda bulunan makinalar hesaba katılmıyacaktır. Ayrıca kazan kapasitelerinin azlığı veya (su santrallerinin da) su yetersizliği dolayısı ile makinaların aynı anda tam yükte çalışamamaları hali de toplam takat hesaplanırken göz önüne alınacaktır.

III Her ayın son gününün saat 24 ünde alınan sayaç kayıtlarına göre cevaplandırılacaktır. Santralımızda çeşitli yakıt kullanan makinalar varsa bunların ürettikleri (kWh) miktarı ayrı ayrı gösterilecektir. Ayrı sayaçlar yoksa bu makinaların o ay içinde harcadıkları çeşitli yakıt miktarı bildirilecektir.

BİLDİRİLMESİNİ FAYDALI BULDUĞUNUZ MALÜMAT

Yukarıdaki rakamlar 195. ayı

Kayıtlarımıza uygundur.

Müessese Müdürünün

İmzası

SİLAHDAR FABRİKASI

42 Atü. - 450 C° su buxulu mütcharrrik izgaralı
kazanlar

10

Daire No:	Kazan No:	Markam	Tes mi ye normal :	tak at 1 : Devan 1 :	1 saat : azani :	tesis tarihi:	tesisinden beri galigma saat
			Ton/saat:	azani ton/Saat	force Ton/Saat		
I	(: 1	Foster/Wehl.	36	40	45	1949	29632
	(: 2	"	"	"	"	1950	33021 1/2
	(: 3	Dürr-Werke	40	50	55	1951	26140
	(: 4	"	"	"	"	1952	20488 3/4
IV	(: 5	"	50	60	65	1956	12193
	(: 6	"	"	"	"	1956	12069
	(: 7	"	"	"	"	1956	9325 1/2
	(: 8	"	"	"	"	1956	5684 1/4
II (x ₁)	(: 9	Babcock-	20	25	-	1929	100023 1/2
	(: 10	Wilcox	"	"	-	1929	97786
	(: 11	"	"	"	-	1929	96971
	(: 12	"	"	"	-	1929	96621
	(: 13	Dürr-Werke	50	62.50	70	1940	147171 1/2
	(: 14	"	"	"	"	1940	147707

28

Türbo Alternatörler

No:	Markası :	Tecrübe :	Ços :	Tesis tarihi :	Tesisinden beri :
		takata :	çp :		çalışma saati
1	A.E.G.	25.000	0.9	1931	181533
2	Siemens	37.500	0.8	1956	14540 1/2
(X ₁₁)—3	A.E.G.	13.100	0.75	1923	58586 1/4
4	B.T.H.	12.500	0.8	1929	65972 3/4
5	B.B.C.	25.000	0.8	1953	20683 1/2
6	Esc.-Wyss Oerlikon	37.500	0.8	1949	63258 1/4

(X₂) Bheri 100 tonluk pülverize sistem olmak üzere yeni 4 kazanla tebdili için siparişi geçilmiş, döviz temin ve transferine irtisaz olmaktadır.

(242) 15 Kg./Cm² buharla çalıştığından ve günün aranan iktisadi iacab-
larına uymadığından ve hayli yapranmış bulunduğundan, yerine II No:11
malinaya müadil bir grup tesis ve deriş olurusu ve fakat döviz te-
minine intizar edilmektedir.

6.4-12078/1