

R A P O R

TEK 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL

KIRKLARELİ 72-12-98 grup köylerinden KARAMESUTLU-TAŞAĞIL ve KADIKÖY E.N.H. piketaaj kontrolünde trafo çıkışından itibaren 2-3 nolu direkler arasında 6 m. noksanlık, 38-39 nolu direkler arasında 16 m. fazlalık, 69-70 numaralı direkler arasında 6 m. fazlalık görülmüştür.

38-39 Nolu direkler arasındaki fazlalığın piketaaj hatası olmadığı 38-39 nolu direklerden önceki ve sonraki ara mesafelerin ve belli noktaların projeye uygunluğundan anlaşılmıştır.

69-70 Nolu direkler arasındaki 6 m. fazlalık ise 70 numaralı direğin KARAMESUTLU köyü Brş.manı olup.Brş. alimanına yeni bir evin yapılmasından 6 m. ileri çekildiğinden olmuştur.

KARAMESUTLU-TAŞAĞIL arası E.N.H. piketaajı 4-6-1974 tarihli rapora uygun ve ara mesafeleri hatasız olduğu görülmüştür.


KADIKÖY E.N.H.ında S.1 'e kadar hata görülmeyip S.1. açısı 181.00 grat iken 181.80 grat olmuş ve köy girişi projedeki girişten 20 m. sağ tarafa girilmiş olduğu görülmüştür.

Bilgilerinize arz olunur. 14.10.1974

Saygılarımla,

TOPOĞRAF

Yılmaz ŞENTÜRK



72-12-98 Mukamele

1000

1000

1000

1000

G. 1. / 3761 / L

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000