

20.3.1978

767-115/75.12.11.- 7 /Krn.401

Piketaj kontrol neticesi Hk.

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
KÖY ELEKTİFİKASYONU
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Sn. Mesut GÖKSU
Büyükdere Cad.No: 91/B


Mecidiyeköy/İSTANBUL

Taahhüdünüzde bulunan Edirne ili 75.12.11 gruba dahil YAĞCILI-TATARLAR
GR.E.N.Hattının TATARLAR-FAŞLISEKBAN arası 17.3.1978 tarihinde Bölge topogra-
larımızca kontrol edilmiştir.

Kontrol neticesinde; 136,146 nolu direklerin 60 cm. ve 139 - 151 nolu
direklerin 30 cm. alıgmandan kaçık olduğu tesbit edilmiştir.

Cereğinin yapılmasını rica ederim.


Metin İSMEN
12.Bölge Müdürü


YG/RT.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
131 EAST MICHIGAN

G.4.12915/1

