

Silâhdar 3/5/959

Sayı: 482

Öz: E1 cetveli Hk.

Planlama ve İnşaat Dairesi  
Reisliğine

Nisan/959 ayına ait (E1) işaretli cetvel ile aylık istatistik bilgiler  
ve grafikleri ekli olarak sunulmuştur.

El.Teknik Daire Reisi

Ek: 2 grafik  
1 (E1) cetveli

67. / 16234 / 1

E<sub>1</sub>

## Enerji İstihşâl Tesislerinin Aylık Üretimlerine Ait Bilgileri İhtiva Eden Cetvel

«Bu cetvelin ait olduğu ayın bitiminden sonra bir hafta içinde cevaplandırılarak İdâremize  
postalanması rica olunur.»

MÜESSESENİN ADI : İ.E.T.T.Silâhdar santrali

195 9 yılının Nisan ayına aittir.

### 1. Santralin Gücü :

Ayın üçüncü çarşamba günü santralin verebi-  
leceği en yüksek güç (İşletmeğe amade güç)  
(kW) :

130.000 kW

### 2. Puant Takat (kW) :

a. Ayın her hangi bir gününde santralınızda  
kaydedilen en yüksek güç (kW), tarih ve  
saati

20-5 20.10 74.000  
7/4/959 Sa. 19.25 70.000 kW

b. Ay içinde hariçten alınanla birlikte müş-  
terek en yüksek puant takat (kW), tarih  
ve saati

5-5 19.60 128.000  
27/4/959 Sa. 19.25 126.500 kW

c. Bu müşterek puant anında santralınızdan  
çekilen takat (kW) :

58.000 kW

**ÖNEMLİ NOT :** Her ayın üçüncü çarşamba gününe ve onu takip eden pazar gününe ait santralınızın ve hariçten  
aldığınız enerjinin kayıtları veyahut yük grafikleri gönderilecektir.

### 3. Üretim (kW)

Ay içinde santralda üretilen enerji

Taşkömürü ile kWh

27.439.066  
21.495.930 kWh

Linyit ile »

3

Akaryakıt ile »

20,5 m<sup>3</sup>

37.794

Diğer yakıtlar ile »

Su ile »

21.495.930 kWh

Üretilen kWh Toplamı :

27.476.860

4. Ay İçinde Santralda Harcanan Elektrik Enerjisi (Dahili İhtiyaç) (kWh) : 1.167.990 kWh

5. Ay içinde dışardan satın alınan Enerji varsa :

a. Satın alındığı müessese ve miktarı (kWh) :

Umraniye 29.030.000  
31.750.000 kWh

b. Puant takatı (kW), tarih ve saati

29/4/959 saat 19.30 69.000 kW

6. Ay İçinde Başka Bir Müesseseye Satılan Enerji Varsa :

a. Satıldığı müessese ve miktarı (kWh) :

-

b. Puant takatı (kW), tarih ve saati.

-

7. Ayın Üçüncü Çarşamba Günü İçinde Cos Ø Takat faktörü :

En Düşük (Hangi Saatte)

En Yüksek (Hangi Saatte)

Puant Zamanı

0.50 24.00  
0.66 0.00

0.86 19.30  
0.90 20

0.86  
0.90

## **İ Z A H A T :**

- I. Bu cetvel yazı makinası ile doldurulacak ve verilen rakamlarda daktilo hatası olmaması için cetvel, yazıldıktan sonra dikkatle gözden geçirilecektir.
- II. Santralin verebileceği güç (işletmeye amade güç) : Bilûmum teknik ve işletmeye müteallik şartlar nazarı dikkate alınmak suretiyle günlük azami yük zamanında bilfiil erişilmesi mümkün olan takattır. Tamir dolayısıyla o gün çalışmıyacak durumda olan makinalar hesaba katılmıyacaktır. Kazan veya mümasil tesisatın kifayetsizliği, yakıt kalitesinin düşüklüğü ve su kifayetsizliği ve grupların aynı anda tam yükte çalışmamaları halleri nazarı dikkate alınacaktır.
- III. Üretim ve dahili ihtiyaç her ayın son gününün son saatinde alınan sayaç kayıtlarına göre cevaplandırılacaktır.

Santralınızda çeşitli yakıt kullanılıyorsa bunlarla üretilen enerji yakıtı göre ayrı ayrı gösterilecektir. Ayrı sayaçlar yoksa ay içinde üretilen enerji toplamı ve harcanan çeşitli yakıtlar keza ayrı ayrı bildirilecektir.

## **BİLDİRİLMESİNİ FAYDALI BULDUĞUNUZ MALÛMAT :**

G.7. / 16234/2

Yukarıda rakamlar 195 ..... ayı

kayıtlarımıza uygundur.

Müessese Müdürünün

İ m z a s ı