

Sayı: 987

Öz: Fabrikanın işletme mukayese -
sesi Hk.

1

UMUM MÜDÜRLÜĞE

E-8900-1.3

Silâhdar santralına gönderilmekte olan ince 0-6 mm eb'adındaki kömürlerin, kazanlarımızda natamam ihtirakından fazla zaiyata sebebiyet verdiği evvelce bildirilmişti.

Ayrıca bu hususta bir fikir edinebilmek için, ilişik mukayeseli cedvel tanzim edilmiştir.

1956 senesi ağustos ayına nazaran, 1958 senesi ağustos ayı arasındaki farklar mukayese edildiği takdirde:

1956 ağustos ayında şebekede kws başına 3854 Cal/kws a mukabil, 1958 " " " " " 4509 " isabet etmektedir ki, 615 Cal fazla sarf edilmiş, %17 bir artış müşahade edilmektedir. Bu da;

İnce tozlu kömürden beher kws başına 90 Gr. fazla yakılmasından ileri gelmektedir. Kazan randımanının % 6,41 azalması neticesi umum fabrika randımanını %3,24 düşürmüştür. Kül miktarı %5,2 artmıştır.

Devreye fazla kazan konması dahili sarfiyatı %1,81 arttırmıştır. Santralımızın 1956 senesi ağustos ayına nazaran %30,92 nispetinde daha az istihsal edilmiş, bu da umum fabrika verimine tesir etmiştir.

İlişik mukayeseli cetvelde bu sususlar sarahaten görülmektedir. Keyfiyeti yüksek nazarlarınza saygı ile arz ederiz.

El. Teknik Daire Reisi

El: 1 cetvel

Page 1 of 1

Mukayese cetveli

İstihsal edilen:	Dahili sarfiyat:	Yağ yakılan:	Kömür vasatı:	İstihsal:	Kül:	Şebekede kws:	Fabrika:	Kazan
kws :	% :	kömür ton :	Cal/Kg. :	edilen :	% :	kws başına :	randıma:	Randımanı
:	:	:	:	kws başı- na kömür Kg :	:	:	nl % :	%

Agustos:
1956

23.619.750 : 4.19 : 13.587 : 6418 : 0.575 : 18.11 : 3854 : 22.31 : 84.43

1958

16.316.830 : 6.- : 10.857 : 6370 : 0.665 : 23.38: 4509 : 19.07 : 78.02

Park - 7.302.920

Agustos
958-957
mukayese
nispeti

- 30.92: + 1.81 : -20.09 : -0.75 : +15.65 : +5.27: +17.- : -3.24 : -6.41

