

**MESUT GÖKSU**  
Y. MÜHENDİS - MÜTEAHHİT

ASKERİ MÜZE İNŞAATI  
HARİYE / İSTANBUL  
TEL : 48 36 61 - 48 68 98

T.E.K. KÖY ELEKTRİFİKASYONU

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL

Taahhütüm altındaki 74 - 12 - 66 Gr. ve 75 - 12 - 11 Gr. tara  
Edirne köyleri E.N.H. ve Branşman E.N.H. ları aplikasyon topoğrafik rapor-  
ları ektedir.

Bilgilerinize arz olunur. 13 - 1 - 1978

Saygılarımla

EKLERİ :

- 1- Tatarlar Gr. E.N.H. aplikasyon raporu.
- 2- Köse ömer- Bostanlı Gr. E.N.H. aplikasyon raporu.
- 3- Taptık Brş. " " "
- 4- Kabağaç " " "
- 5- Bey Konağı Brş. " " "
- 6- Maksutlu ve Kadıgebren Brş? " " "



KÖSEÖMER - BOSTANLI Gr. E.N.H. PİKETAJI

E.N.H. Aplikasyonunda aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

1- Poligon 566 arası profile 294m. arazide 281m. dir. Direk No:14-15 arası 97m. oldu.

2- Direk 66-67 arasındaki yol profile işlenmemiş 67 No.lu direk tam yola isabet ediyor. Bu nedenle 7,5m. 68 istikametine çekilerek applike edildi. Direk No. 66-67 arası 109,5m. 67-68 arası 89,5m. oldu.

3- Poligon 31-32 arası profile göre 12m. kısa Direk No 73--74 arası 88m. oldu.

4- Bostanlı nihayet direğinin profiledeki röperleri tutmuyor. Köy ihtiyar heyetinden hattın etüdü esnasında bulunanların ifadesine göre nihayet direği tesis edildi.

S.1- Nihayet direği arası mesafe değişmedi ancak somenin açısı 187,52 grat oldu.



## TAPTİK KÖYÜ E.N.H. PİKETAJİ

Taptık köyü E.N.H. Aplikasyonunda aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

1- Taptık Köyü E.N.H. da Profilde bransman noktasına ait röperler zeminde bulunamamış ve ayırım yapılması gerken mevcut direkte profile göre zeminde değişik yere dikildiğinden, 3 numaralı direk nihayet direği yaklaşık profildeki yerine ve alımında aplike edildi.

2-3 numaralı direk some kabul edilerek bransman noktası 1- arası- 10mt. 1-2 arası - 60 mt. 2-3 arası - 100 mt. aplike edildi. Some açısı (210.16grat tır).

3- Profildeki mesafe farklarından ve 12 numaralı direk yerindeki heyelandan dolayı profildeki yerinden 22 mt. 11 numaralı direğe doğru çekilerek aplike edildi.

11-12 arası 67.50 mt. , 12-13 arası 129mt. , 13-14 arası 77mt. oldu.

4- Yukarıdaki hususlar profil incelenerek klerans tehlikesi ve rüzgar menzili bakımından sakınca olmadığı görülerek aplikasyon yapılmıştır.

TAPTIK KÖYÜ E.N.H. PİKETAJI

Taptik Köyü E.N.H. Ağlıkoyununda aşağıdaki hususlar tesbit

edilmiştir.

- 1- Taptik Köyü E.N.H. da Profilde programın noktasına ait röpeviz zeminde bulunmamış ve ayırım yapılmaması gerekken mevcut direkte profile göre zeminde değişik yere dikildiğinden, 3 numaralı direk ile nihayet direği yaklaşıp profiledeki yerine ve alımında aplike edildi.
- 2- 3 numaralı direk some kabul edilerek programın noktaları 1- arası - 10mt. 1-2 arası - 60 mt. 2-3 arası - 100 mt. aplike edildi. Some arası (110.10grak tır).
- 3- Profiledeki mesafe farklarından ve 12 numaralı direk yerindeki bevelandan dolayı profiledeki yerinden 22 mt. 11 numaralı direğe doğru çekilerek aplike edildi.
- 11-12 arası 67.50 mt. , 12-13 arası 120mt. , 13-14 arası 77mt. oldu.
- 4- Yukarıdaki hususlar profilin incelenerek kıvrım tehlikesi ve rüzgar menzilli bakımından sakınca olmadığı görüldükçe aplikeasyon yapılmıştır.

6.4 / 293171

KADIGEBREN ve MAKSUTLU KÖYLERİ

E.N.H PİKETAJİ

- 1- Branşman noktası ile Kadıgebren köyü arasında profilde bir hata görülmemiştir.
- 2- Branşman noktası - Maksutlu köyü arasında 10m. lik mesafe farkı tesbit edilmiştir. 12 No.lu direk ile Branşman arası 80m. oldu.

İSLAMİYEH VE MANSURİH KÖYLERİ  
M.Ş.Ş. MİHTALİ

- 1- Branşın noktası ile Kabağören köyü arasında yapılacak bir hatın  
görülmesidir.
- 2- Branşın noktası - Nakasın köyü arasında 100. iki mesafe farkı  
tesbit edilmiştir. 12 No.lu direk ile Branşın arası 80m. olmalıdır.

6.4. / 2932 / 1