


R A P O R

Kırklareli Lüleburgaz köylerinden OKLALI köyünün E.N.H. direk ara mesafesi ve projeye uygunluğu konusunda yapılan kontrolünde: Seksiyoner direği alimanda olması lazımken. Yeni açılan yol nedeniyle aliman dışında aynı mesafeye konup. Bu nokta ile giriş arasındaki uygulamanın projeye uygunluğu görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederim. 5-12-1974

TOPOĞRAF

Yılmaz ŞENTÜRK



72-12-98 grubu
Mukavele ve Yarışmalar.

G.Y. / 3757 / L