

1307

27 Kasım 1980

Teknik Büro

Kömür Hk.

TEK
TERMİK SANTRALLAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA


ANKARA

İşletmemiz için Zonguldak'tan 3.11.1980 tarihinde Kaptan Aslan vapuruna yüklenen 5801 ton kömüre ait KST tarafından tanzim olunan 989 No.lu fatura ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.

NOT: Fatura İşletmemize 24.10.1980
26 Kasım 1980 tarihinde teslim edilmiştir. Müh: M. AYTEMİZ

EK: 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Bilgi Formu


Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

27 Kasım 1980

1307

G-7. / 2186 / 1

Teknik Büro

Konu: İK.

T E K

TEKNİK SAĞLIKLAŞTIRMA İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

ANKARA

İfitemiz için bağlanarak 2.11.1980 tarihinde Kapitan Ajan
vepuzun Yılmazın 2801 ton kütürü ile MHT tarafından teslim olunan
289 No.lu fatura hakkında sunulmaktadır.

Bilgi için arz olunur.



Özdemir ÇINPAZ
İfitemiz Müdürü

NOT: Fatura ifitemize 24.10.1980
Tarihinde teslim edilmiştir. M. AYTEMİZ

EK: 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Bilgi Formu

Mahmut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Sermayesi: 20.000.000 TL.

Türkiye Elektrik Kurumu
Genel Müdürlüğü
"Silahtarğa Şantelali"

EYÜP/İSTANBUL

Zonguldak 8./11.1980

ÖZÜ: Fat.Gön.Hk.,....

2884

01-1889

Ađınıza sevkedilen kömürlere ait tanzim edilen fatura
ve ekleri iliřik olarak gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EK:

989 say.fatb
1 adet kap.mak.

Satış İS/SA
20.11.

Mahmut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Zonguldak Şubesi

G.Y. / 2187 / 1

Türkiye Elektrik Kurumu	
Sütlüce Şubesi	
M.D.	
Resmî	Soyadı
İş. Mes. Müh.	Unvanı
Bak. Mes. Müh.	Unvanı
Eik. İş.	Unvanı
Yerl.	Unvanı
Kon.	Unvanı
Kırsal Mes. Müh.	Unvanı
Eğitim Şefliği	Unvanı

Yazın: 4 Kasım 1980
No: 4279

Mehmet Ertuğrul
Çağırma

Çağırma

EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ
Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi
ZONGULDAK

ORDİNO NO. ; 609
Zonguldak, 3-11-1980

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Teslimat Servisinden
Kaptan Aslan Vapuruna aşağıda yazılı miktarda kömür alınmıştır.

Ton

Kribble :
18/50 :
10/18 : 2085
6/10 : 3716
0/10 :
0,5/6 :
Somikok :
:

Y Ü K

Yekûn : 5801

Suvari



103
11.19

G-4 / 2189 / L

INDIA

3005
3100

1082

T F K

İLAHTARAĞA İŞLETMESİ
Mıya Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

K. Aslan.....Silahtar'dan boşalmıştır.

Cinsi...Kırıkk. (6-18)

...4.../11./1980 dan 15./11./1980.gününü kadar boşalan

Ortalama

Nutubet.....	%	6,74				%
Rutubet kömürün uçucusu	%	20,01		9-10	m/m	32
" " külü	%	13,51		6-9	"	25
Sabit karbon	%	51,74		3-6	"	16
Kuru kömür külü	%	14,59		1-3	"	10
" " uçucusu	%	30,03		0,5-1	"	8
Kuru köm.kalorisi yük.	Kcal/kg.	7291		0,0-5	"	8
Nutubetli köm. " " "		65,81				
Kömürün kalorisi (alç.)						

Kısım Şefi

İşletme Müdürü

26./11./1980

(Signature)

6.4/21914

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI : Kaptan Aslan
ZONGULDAK'TAN HAREKET TARİHİ : 3.11.1980
SILAHTARDA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİH: 15.11.1980
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5801
SILAHTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5578

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ

RUTUBET 6,74
KURU NUMUNE KÜLÜ 14,49

Ç A T E S

	<u>RUTUBET %</u>	<u>KÜL %</u>
6/10	6,09	15,55
10/18	5,04	17,22

G4. /2191/1